Electricity Spot the OSHA Violation Fatality Report – Spanish



LA ELECTRICIDAD DETECTA LA VIOLACIÓN DE OSHA



¡Esto es algo que da miedo! Los cables de extensión que corren a través de un charco son una electrocución, y una violación de OSHA, esperando a suceder.

La moraleja: Los cables eléctricos deben tener doble aislamiento y no ser usados en condiciones húmedas. Asegúrese de que los empleados inspeccionen los cables eléctricos antes de cada uso. Si están mojados, intente sustituirlos por una herramienta eléctrica a batería que no necesite un cable de extensión.